

07.09.20

מכרז סולארי 14/2020 - מענה לשאלות הבהרה

1. **שאלה:** "לא מצוין במסמכי המרכז גודל הגגות/הספק פוטנציאלי למערכות שיותקנו. האם תוכלו לתת לי את המידע הנ"ל?"
תשובה: בנספח א- תיאור האתר יש את כל הפרטים הרלוונטיים.
2. **שאלה:** נבקש לבדוק אם המחיר כולל ייצור והתקנת סולמות, או מתומחר בנפרד?
תשובה: כן, כולל.
3. **שאלה:** נבקש לבדוק מי משלם עבור אגרות חח"י
תשובה: הקבלן הזוכה יישא באגרות חח"י.
4. **שאלה:** האם ניתן לקבל את המכרז במייל? אין מספור עמודים ולא ניתן לעבוד באופן שהמסמכים הועברו אלינו.
תשובה: לא.
5. **שאלה:** נא אישורכם כי חפירות ותעלות יתומחרו בנפרד.
תשובה: הבקשה התקבלה חלקית, חפירה בין מונה הייצור לפילר עד 30 מ' כלולה בהצעת המחיר, תמורה בעבור כל מטר נוסף תתומחר עפ"י מסמך ו' (הצעת המחיר).
6. **שאלה:** ס' 3.1 להסכם- הגגות לא נבדקו ע"י הקבלן- נבקש לתקן בהתאם.
תשובה: לא מתקבל – לשם בדיקת האתר והבהרות בוצע סיור קבלנים.
7. **שאלה:** ס' 3.12 להסכם: – אחרי המילה "תקנונים" יש להוסיף "ככל שמי מאלה חלים עליו".
תשובה: מתקבל.
8. **שאלה:** בעמ' 6 ס' 4.5- ערבות מכרז 50 א' שו זה מאד גבוה בשביל מכרז כזה קטן - סתם תופס מסגרות בנקאיות נא הקטינו בחצי.
תשובה: הבקשה לא מתקבלת, יובהר כי ההסכם שייחתם עם הקבלן הזוכה הוא הסכם מסגרת עם פוטנציאל גבוה לעבודות מרובות (עבודות נוספות בנוסף למפורט בנספח א' – תיאור האתר).
9. **שאלה:** בעמ' 6 ס' 5.2 רשום שיש להגיש הצעות מחיר בנספח ו', אך נספח זה לא קיים בדפים שקיבלנו. (נספח ו' אצלנו נקרא אבני דרך).
תשובה: הצעת המחיר אינה נספח ו' (לוחות זמנים) אלא מסמך ו' כפי המצוין במכרז.
10. **שאלה:** בעמ' ס' 7.2.2 רשום כי הצעת מחיר בנספח ה', אין בדפים שקיבלנו נספח ה, אלא ה1 וזה בדיקות.
תשובה: יש לצרף את הצעת המחיר מסמך ו' למכרז ולא נספח ה' כפי שצוין.

11. **שאלה:** נבקש לבדוק אם יש תוספת נפרדת לממירי סולראייג?
תשובה: לא.
12. **שאלה:** נבקש לבדוק אם יש תוספת נפרדת לקווי חיים, איטום, הזזת מזגנים?
תשובה: כן, כמפורט בהצעת המחיר במסמך ו'.
13. **שאלה:** נא אשרו כי צו התחלת עבודה ינתן עבור כל אתר בנפרד.
תשובה: מאושר.
14. **שאלה:** בעמ' 6 ס' 4.5 - מבקשים לאשר גם ע"י הוכחה שהגשנו בקשה לרישום/חידוש רישום הקבלני חודשיים לפני ההגשה לפחות.
תשובה: מאושר, ויובהר כי ניתן לצרף גם רישום של קבלן המשנה.
15. **שאלה:** ס' 4.7 להסכם - אחרי המילים "לדרישות החברה" יש להוסיף "המפורטות בהסכם זה".
תשובה: לא מתקבל.
16. **שאלה:** ס' 6.1.3 להסכם - יש להפריד את תקופת האחריות מהתחזוקה. אחריות ל-24 חודשים.
תשובה: הבקשה לא מתקבלת, האחריות היא ל-24 חודשים, המציע רשאי להאריך את תקופת האחריות והתחזוקה עד ל-5 שנים סה"כ.
17. **שאלה:** ס' 9.3 להסכם - יש להוסיף כי אחריות לתפוקה על פי הסכם זה תהא בהתאם לכמות הפנלים והממירים התקינים באתר (אחריות יצרן).
תשובה: הבקשה התקבלה.
18. **שאלה:** – ס' 15.3 להסכם - במקום המילים "מלאה ובלעדית לזאת" יש לרשום "על פי דין, וככל שהינו אחראי על פי דין כאמור...".
תשובה: הבקשה לא מתקבלת.
19. **שאלה:** ס' 16.4 להסכם - סעיף 16.4 – במקום המילה "כלשהו" יש לרשום "לו אחראי הקבלן כאמור". כמו כן, לתקן ל-7 ימים.
תשובה: הבקשה לא מתקבלת.
20. **שאלה:** ס' 19.1, 19.2 להסכם - "מדגם ייצור אחרון" ?? צריך להיות על פי המפרט המפורט, – כנ"ל צויד על פי המפרט המצורף.
תשובה: הכל עפ"י המפרט מדגם ייצור אחרון.
21. **שאלה:** ס' 22.1 להסכם - לתקן מ"מנהל עבודה" ל"מנהל פרויקט".
תשובה: מתקבל חלקית, הביטוי מנהל העבודה שווה ערך לביטוי מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן וניתן להשתמש בשני הביטויים.

22. **שאלה:** ס' 26.3 להסכם אחריות הטיב מוגבלת לשנתיים ולא לכל תקופת ההסכם.
תשובה: האחריות היא לתקופה של 24 חודשים, המציע רשאי להאריך את תקופת האחריות והתחזוקה עד ל-5 שנים סה"כ.

23. **שאלה:** ס' 26.6. להסכם- יש להוריד "לפי שיקול דעת בלעדי של החברה ו/או המנהל" – צריך להיות מבחן אובייקטיבי.
תשובה: הבקשה אינה מתקבלת.

24. **שאלה:** ס' 29.1.1 להסכם להוסיף "ואלה לא בוטלו בתוך 60 יום".
תשובה: הבקשה אינה מתקבלת.

25. **שאלה:** ס' 29.1.6, 29.1.7, 29.1.8- רק אם מדובר בהפרה יסודית, וניתנה לקבלן הזדמנות סבירה לתקן.
תשובה: הבקשה אינה מתקבלת.

26. **שאלה:** מסמך ו' - החלפת תא מתח גבוה (תמורת 110 א' ש) (והתקנת RTU (תמורת 140 א' ש) – כנראה שורבב בטעות. מבקשים להוריד.
תשובה: הבקשה מתקבלת, סעיפי מתח גבוה מבוטלים.

27. **שאלה:** מסמך ו' - מבקשים להחריג מהתמורה –

- תשתית
- מערכת ניטור מטאורולוגית
- סאטק
- התקנת גומחות
- שדרוג לוחות חשמל המזמינה
- הנפות חריגות
- חיזוקים קונסטרוקטיביים
- הזזת אלמנטים כגון אנטנות צופרים צ'ילרים וכיו"ב
- במות ממירים/כלובי ממירים
- **תשובה:** מתקבל חלקית.
- תשתית התקנת גומחות, שדרוג לוחות חשמל המזמינה, הנפות חריגות וכלובי ממירים כלולים בתמורה
- אין צורך במערכת ניטור מטאורולוגית וסאטק במערכות הקטנות מ- KWP 500 .
- חיזוקים קונסטרוקטיביים הזזת אלמנטים כגון אנטנות צופרים צ'ילרים וכיו"ב עפ"י התוספת לתמורה במסמך ו'.

28. **שאלה:** נספח ב-1 ס' 3.24 האם נדרש תחנה לכל אתר ?
תשובה: אין צורך בתחנה בתחנה מטאורולוגית במערכות הקטנות מ- KWP 500 .

29. **שאלה:** נספח ב-1 ס' 10.8 נבקש כי דרישות כיבוי אש יתומחרו בנפרד.
תשובה: הבקשה אינה מתקבלת.

30. **שאלה:** נספח ב-1 ס' 17.2.1 בדיקת הגבלה עיוות הרמוני – במידה ויידרש טיפול כוס סינוס פי יתומחר בנפרד.
תשובה: הבקשה מתקבלת התוספת לתמורה תהא עפ"י מחירון "דקל" לבניה ושיפוצים העדכני ביותר בהנחה של 50%.